

Richtlinien zur Wasserqualität in Heizungsanlagen mit Brennwertheizkesseln der Baureihe MÜBA 2000

Beim füllen der Heizungsanlagen ist darauf zu achten, dass nicht enthärtetes Wasser eingefüllt wird. Die Entnahme des Füllwassers hat vor einer allfällig installierten Wasseraufbereitungsanlage zu erfolgen.

Die Brennwertkessel der Baureihe MÜBA 2000 sind nicht als Durchlauferhitzer mit engen wassergeführten Kanälen konzipiert. Bei den Brennwertkesseln der Baureihe MÜBA 2000 ist es somit nicht notwendig, das Heizungswasser zu behandeln.

Beim Einsatz von Frostschutzmittel besteht ebenfalls keine Anforderung seitens der MÜBA Kessel. Es ist lediglich darauf zu achten, dass das Abgabesystem (Radiatoren, Verrohrung, Fussbodenheizung ecc.) für solche Zusätze geeignet ist.

MÜBA Energietechnik AG

Abteilung Technik

Fritz Balzli

Täuffelen, 22.03.2010 fb